



**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIA
24º GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR
CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO**

AUTO DE VISTORIA

Nº 14272

VALIDADE: 03/10/2017

Certificamos que a Edificação descrita teve seu processo de segurança contra incêndio e Emergência aprovado, por atender normas exigidas no Estado do Pará.

Razão Social: P C VIEIRA OSTER - ME
Nome Fantasia: BENQUERENÇA
CNPJ/CPF: 09.392.905/0001-29
CNAE: 5611-2/01 - Restaurantes e similares
Resp. Técnico: PAULO CESAR VIEIRA OSTENE
ART/RRT: **CREA/CAU:**
Lotação: N/A **Área:** 160.00 m² **Risco Incêndio:** BAIXO
Endereço: Av Visconde Do Rio Branco , Nº 2004
(S2P51)), BENQUERENÇA
Bairro: CENTRO **Cidade:** BRAGANCA
Revenda de GLP: Sem Revenda de GLP
Observação: INSTALAR EXTINGUIDORES A UMA ALTURA MÁXIMA QUE SUA ALÇA DE MANUSEIO ESTEJA A 1,60M DO PISO ACABADO OU SUA BASE ESTEJA NO MÍNIMO A 0,1M DO PISO ACABADO CONFORME NBR 12693
INSTALAR PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO A UMA ALTURA MÍNIMA DE 1,80 M DO PISO ACABADO CONFORME NBR 13434 DEVERÁ TAMBÉM, RETIRAR A ENTRADA DE ESGOTO QUE FICA PRÓXIMA AOS BOTTIÕES DE GÁS DEVERÁ PROVIDENCIAR RENOVAÇÃO DESTES COM ANTECEDÊNCIA DE 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE VENCIMENTO.

Aprovações

ST ROGÉRIO LIMA BARBOSA
TEN MÁRCIO DINIZ MARTINS

Vistoriador
Homologador

18/11/2016
22/11/2016

Anotações Gerais:

1. Cabe ao Proprietário ou Responsável pelo uso, garantir o perfeito funcionamento das medidas de segurança contra incêndio e emergência, bem como manter as características e a atividade prevista para a edificação em processo aprovado.
2. A edificação poderá ser vistoriada para fins de fiscalização a qualquer tempo e, caso seja verificada situação de irregularidade, serão adotadas medidas previstas na legislação, que incluem advertência, multa e cassação deste certificado, além da interdição da edificação.

Para conferir sua autenticidade, acesse <https://sisgat.bombeiros.pa.gov.br> e informe o número de Certificado: 14272 e a data de emissão: 22/11/2016, ou utilize um leitor de QRCode no código acima para acessar o link de verificação automática.

