



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ
DIRETORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS
2º GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR

AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS

Nº 25484

VALIDADE: 20/04/2018

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará certifica que a edificação ou área de risco abaixo descrita, possui as medidas de segurança contra incêndio previstas na legislação estadual vigente, considerando as informações do processo aprovado.

Razão Social: ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E BENEFICENTE OPERARIA

CNPJ/CPF: 03.071.227/0001-16

CNAE: 9430-8/00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço: Av Barao Do Rio Branco , Nº S/N
CENTRO, IGARAPE-ACU, , RUA CENTRAL

Proprietário / Sócio: ASSOCIACAO RECREATIVA, CULTURAL E BENEFICENTE OPERARIA

Lotação: 4000 **Área:** 1196.25 m²

Revenda de GLP: Sem Revenda de GLP

Observação: 1-Aprovado para comportar um público de no máximo 4000 (quatro mil) pessoas; 2-A ausência de porta na saída de emergência dispensa o uso da barra antipânico; 3- Na vistoria in loco foi observado a ausência da porta na saída de emergência da área construída. 4-Caso haja uma reposição da porta na saída de emergência, referente ao item anterior sem a barra antipânico, este Habite-se NÃO terá validade; 5-A área aprovada faz referência a soma das áreas úteis que são: a área da quadra descoberta 900m² (área que comportou as instalações provisórias) mais a área construída 1123m²; 6- qualquer outro evento que lance mão do uso da quadra referente ao grupo F, deverá ter a condicionante de dar entrada no Corpo de bombeiros militar para a retirada da taxa de instalações provisórias.

Aprovações

MAJ MICAIAS RODRIGUES DE SOUSA
MAJ BM DINALDO SANTOS PALHETA

Vistoriador 21/04/2017
Homologador 21/04/2017

Nota Geral:

1. Cabe ao Proprietário ou Responsável pelo Uso garantir o perfeito funcionamento das medidas de segurança contra incêndio, bem como manter as características e a atividade previstas para a edificação em processo aprovado.



o poderá ser vistoriada para fins de fiscalização pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará. Em caso de verificada situação de irregularidade, a Corporação tomará as medidas previstas no Regulamento. Multas e cassação deste AVCB, além da interdição da edificação.

Para conferir sua autenticidade, acesse <https://sisgat.bombeiros.pa.gov.br> e informe o número de Certificado: 25484 e a data de emissão: 21/04/2017, ou utilize um leitor de QRCode no código acima para acessar o link de verificação automática.



**INTEGRADOR
PARÁ**